



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.03.П.006295.06.13

13. 06. 2013 г.

На основании заявления № **04673**

Дата от **10.06.2013**

Организация-изготовитель: Открытое акционерное общество «Бологовский арматурный завод»
Адрес: 171081, Тверская область, г. Бологое, ул. Горская, д. 88 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: Открытое акционерное общество «Бологовский арматурный завод»
Адрес: 171081, Тверская область, г. Бологое, ул. Горская, д. 88 (Россия)

Наименование продукции: Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50, т/ф 11Б27п, т/ф 11Б27 п1

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 3712-002-04606952-03 "Краны шаровые муфтовые латунные. на номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см²)"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний, ТУ 3712-002-04606952-03, акт отбора, доверенность, макет этикетки, учредительные документы, договор аренды

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Материал, контактирующий с водой - латунь.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации); протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №466/466-ВГ от 10.05.2013 г.

№ 046832

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
запах водной вытяжки, баллы	0	не более 2
привкус, баллы	0	не более 2
цветность, градусы	3,0	20
мутность (по формазину)	0,2	2,6
наличие осадка	отсутствует	отсутствие
пенообразование	стабильная крупнопузырчатая пена отсутствует, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра менее 1мм	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
водородный показатель (рН), ед. рН	6,7	6-9
Величина перманганатной окисляемости, мг/л	1,6	5,0
Железо, мг/л	менее 0,001	0,3
Марганец, мг/л	менее 0,001	0,1
Олово, мг/л	менее 0,001	2,0
Никель, мг/л	менее 0,001	0,1
Медь, мг/л	менее 0,001	1,0
Кремний, мг/л	менее 0,001	10,0
Кадмий, мг/л	менее 0,001	0,001
Свинец, мг/л	менее 0,001	0,03
Цинк, мг/л	менее 0,001	5,0
Алюминий, мг/л	менее 0,001	0,5

Область применения: **краны предназначены для применения в качестве запорной арматуры в составе водопроводов хозяйственно-питьевого назначения и технологических трубопроводов; - для холодной, горячей воды и пара (т/ф 11Б27п1); - для природного газа (кроме запасных частей) (т/ф 11Б27п)**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **В соответствии с ТУ 3712-002-04606952-03**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Краны шаровые муфтовые латунные на номинальное давление PN 1,6 МПа (16 кгс/см²), условного прохода (номинального диаметра) от DN 15 до DN 50, т/ф 11Б27п, т/ф 11Б27 п1 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).**



Иваненко А.В.

Седюшкина С.Г.

ф. и. о. Ракитин С.А.

Морозова И. А.

Главный врач
Заведующий отделом
(заместитель главного врача)
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

М. П.

Подпись

Подпись