

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Директива 2014/68/UE для оборудования, работающего под давлением

Производитель: ZETKAMA Sp. z o.o. , ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl

Настоящая декларация соответствия выдана исключительно под ответственность производителя.
Подтверждаем, что нижеперечисленные клапаны сильфонные соответствуют требованиям
Директивы 2014/68/UE

ФИГУРА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФОРМА	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ДИАМЕТР НОМИНАЛЬНЫЙ DN(mm)	ДАВЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ PN(MPa)	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР (°C)
234 фланцевое прямая	серый чугун EN-GJL250	32 + 250	1,6	-10 + 300
	чугун с шаровидным графитом EN-GJS400-18-LT	32 + 200	1,6	-10 + 350
			2,5	
	сталь GP240GH	32 + 200	4,0	-20 + 450
сталь коррозионнотойкая GX5CrNiMo19-11-2	32 + 200	4,0	-60 + 400	
235 фланцевое угловая	серый чугун EN GJL250	32 + 250	1,6	-10 + 300
	чугун с шаровидным графитом EN-GJS400-18-LT	32 + 200	1,6	-10 + 350
			2,5	
237 под приварку прямая	сталь GP240GH	32 + 200	4,0	-20 + 450
	сталь коррозионнотойкая GX5CrNiMo19-11-2	32 + 200	4,0	-60 + 400

Применена процедура оценки соответствия: модуль H

Применяемые гармонизированные нормы: 1. EN-19, 2. EN-1515-4, 3. EN-1563, 4. EN-1092-1, 5. EN-10088-1, 6. EN-10213, 7. EN-12266-1, 8. EN-12516-2, 9. EN-12516-3, 10. EN-12516-4, 11. EN-13709, 12. EN-13789

Применяемые иные нормы: 1. EN-558; 2. EN-1561; 3. EN-1092-2; 4. EN-10088-3; 5. EN-12266-2

Уполномоченный нотифицированный орган: Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte – 92200 Neuilly sur Seine. No 0062


Контроль системы качества – исследование, инспекция и испытания во время производства.

Сертификат № CE-0062-PED-H-ZKM 002-19-POL

Декларация соответствия № 2/10/2019

Ścinawka Średnia 18.10.2019r.

Генеральный директор



Марчин Рогальска